



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ
(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 25-76-68, 75-22-32, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 499-99-99; телефон доверия СКРЦ МЧС России 8 (879) 339-99-99,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алалия -75-84-32)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА г. ВЛАДИКАВКАЗА.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

**Предписание № 401/1/316
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

МБОУ СОШ № 37, законному представителю.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД г. Владикавказ по пожарному надзору
N 401 от "28" сентября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14.10.2015г по 06.11.2015г была
проведена проверка старшим инспектором ОНД по Промышленному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по РСО- Алалия, капитаном внутренней службы Бичегкуевым
Муратом Максимовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего проверку).

МБОУ СОШ № 37 по адресу: РСО- Алалия, пос. Карца, ул. Карцинская 82.

совместно с: директором Юсуповой Л.Э.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие
мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Каждый огнетушитель, установленный на объекте должен иметь паспорт.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ППРФ о ПР №390 от 25.04.2012г., п.475	15.02.2016г	
2.	Учет наличия, периодичности осмотра и	ФЗ № 123 от	15.02.2016г	

старший инспектор ОНД по
Промышленному району,
г Владикавказа, УНД и ПР ГУ МЧС России
по РСО- Алания, Бичегкуев М.М.
(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора)


«06» ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил (а):

директор МБОУ СОШ № 37. Юсупова Л.Э.
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)
«06» ноября 2015 г.